

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,002	не более 0,01
Метиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,5
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,003
Ацетон, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,35

Область применения:

Для изготовления светопрозрачных и теплоизоляционных ограждающих конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Плиты и листы из сотового поликарбоната, профильные соединения из поликарбоната т.м. "BORREX", "BEROLUX", "SOTALIGHT"

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)



Чибирева А. В.